

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)**

№ RU C-RU.АЮ64.В.00496/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд» (ООО «Конкорд»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1. ОГРН: 1026701430623. ИНН: 6730005732. Телефон: (4812) 31-73-72. Адрес электронной почты: mail@pym.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд» (ООО «Конкорд»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1. ОГРН: 1026701430623. ИНН: 6730005732. Телефон: (4812) 31-73-72. Адрес электронной почты: mail@pym.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1. ОГРН: 1037739013355, ИНН 7725081144. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Регистрационный номер RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, с медными жилами, экранированные и без экрана, бронированные и без брони, с оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие, с числом жил из ряда: 1, 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 300 мм², на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1,0 кВ, марок: ППнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ПКПнг(А)-HF, ПКАПнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКАПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF – с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов; ПвПнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF, ПвКПнг(А)-HF, ПвКаПнг(А)-HF, ПвПГЭнг(А)-HF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF – с изоляцией из сшитого полиэтилена
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-018-12350648-2018 «Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов»
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.32.13.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№2/М336 от 21.12.2023, 2/М337 от 21.12.2023, 2/М338 от 21.12.2023, 1/0101 от 18.12.2023, 1/0102 от 18.12.2023, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.
Акта о результатах анализа состояния производства №00068/АА от 03.10.2023, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64.
Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (раздел 4, раздел 5, таблица 2).
Класс пожарной опасности для кабельных изделий: с индексом нг(А)-HF - П16.8.1.2.1, с индексом нг(А)-FRHF - П16.1.1.2.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.12.2023 по 25.12.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)

Чесноков Сергей Борисович

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

(Handwritten signature)

Афанасьев Олег Геннадьевич

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

(Handwritten signature)

Далбинш Игорь Илгонович

(подпись)

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)