

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АЮ64.В.00497/23



**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд» (ООО «Конкорд»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1. ОГРН: 1026701430623. ИНН: 6730005732. Телефон: (4812) 31-73-72. Адрес электронной почты: mail@nym.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд» (ООО «Конкорд»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1. ОГРН: 1026701430623. ИНН: 6730005732. Телефон: (4812) 31-73-72. Адрес электронной почты: mail@nym.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1. ОГРН: 1037739013355, ИНН 7725081144. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Регистрационный номер RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, с числом жил из ряда: (1, 2, 3, 4, 5) номинальным сечением жил от 1,5 мм<sup>2</sup> до 300 мм<sup>2</sup> включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов пониженной пожарной опасности, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВВШнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, огнестойкие марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-020-12350648-2018 «Кабели силовые, не распространяющие горение, с пониженным газо- и дымовыделением»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.32.13.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола испытаний №2/М335 от 21.12.2023, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Акта о результатах анализа состояния производства №00068/АА от 03.10.2023, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64.

Схема сертификации 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (раздел 4, раздел 5, таблица 2). Класс пожарной опасности для кабельных изделий: с индексом нг(А)-LS - П16.8.2.2.2, с индексом нг(А)-FRLS - П16.1.2.2.2.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 26.12.2023 по 25.12.2028

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П. (при наличии) Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)



  
Чесноков Сергей Борисович  
(подпись) (фамилия, имя, отчество последнее при наличии)

  
Афанасьев Олег Геннадьевич  
(подпись) (фамилия, имя, отчество последнее при наличии)

  
Далбинш Игорь Илгонович  
(подпись) (фамилия, имя, отчество последнее при наличии)