



**КОНКОРД**  
кабельный завод  
основан в 1991

ООО «Конкорд»  
214031, г. Смоленск,  
ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1  
Тел./факс: (4812) 31-14-23  
Сайт: <http://nym.ru>  
E-mail: [mail@nym.ru](mailto:mail@nym.ru)  
ИНН 6730005732  
ОГРН 1026701430623

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Провода с медными жилами марки ПВС, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, марки ПВСнг(А)-LS, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с пониженным дымо-и газовыделением на номинальное переменное напряжение до 380В ТУ 27.32.13-019-12350648-2018, ГОСТ 7399-97**

Провода марки **ПВС, ПВСнг(А)-LS ТУ 27.32.13-019-12350648-2018** предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380 В включительно.

Преимущественные области применения проводов:

для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров.

Число токопроводящих жил: от 2 до 5.

Номинальное сечение токопроводящих жил от 0,75 до 16 мм<sup>2</sup> (класс 5 по ГОСТ 22483-2021).

Температура эксплуатации: от минус 25°С до плюс 40°С.

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: УХЛ.

Категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Класс пожарной опасности **ПВС**: О1.8.2.5.4 по ГОСТ 31565-2012

**ПВСнг(А)-LS**: П16.8.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012.

Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации 8 Dн, где Dн — наружный диаметр изделия.

### Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012.

Условия транспортирования и хранения проводов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения группы ЖЗ ГОСТ 15150.

### Условия безопасной эксплуатации и монтажа

Допустимые длительные токи для проводов не должны превышать указанных в ПУЭ таблица 1.3.4.

В процессе эксплуатации следует избегать попадания на изделия влаги и агрессивных жидкостей, а также осевых механических нагрузок. При температурах ниже минус 10°С следует избегать любых механических нагрузок и перегибов провода.

При необходимости подключения по воздуху — использовать трос или иную несущую систему.

### Действия в экстремальных ситуациях

При появлении любых признаков неисправностей и/или перегрева провода (нестабильная работа электроприборов, характерный треск, запах, пламя и т.п.) следует немедленно обесточить неисправное изделие и принять прочие меры, предусмотренные требованиями пожарной безопасности для конкретного объекта. Тушение электрических устройств, находящихся под напряжением допустимо только специально предназначенными для этого средствами!

При отсутствии или ликвидации возгорания, в любом случае следует обратиться к компетентным специалистам для выявления неисправности и ликвидации её причин.

### **Реализация продукции**

Реализация продукции может осуществляться на всей территории Таможенного Союза через розничную сеть, в соответствии с требованиями местного законодательства.

Вся сопроводительная и эксплуатационная документация предоставляется по месту приобретения кабельных изделий.

### **Ремонт изделий**

Изделия марки ПВС не подлежат восстановительному ремонту и консервации.

### **Утилизация изделий**

Провода при выводе их из эксплуатации подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом

№89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления» и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 №2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности». Утилизацию выведенного из эксплуатации изделия проводят в соответствии с комплексом документированных по ГОСТ Р 52108-2003 организационно-технических процедур.

### **Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие проводов требованиям ГОСТ 7399-97, ТУ 27.32.13-019-12350648-2018, при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации проводов – два года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с даты изготовления.

Срок службы, при соблюдении потребителем условий транспортировки, эксплуатации и хранения проводов ПВС 10 лет, ПВСнг(А)-LS-6 лет.

### **Информация об изготовителе и поставщике**

Сделано в России.

**Изготовитель: ООО «Конкорд».** Адрес: 214031, РФ, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1. Тел/факс: +7 (4812) 31-11-05, 31-11-81, e-mail: [market@nym.ru](mailto:market@nym.ru), <http://nym.ru>.

Информация о дате изготовления и номере партии содержится на ярлыке.

Продукция изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

**Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АЖ03.В.00407/23**, действителен по 26.09.2028, выдан органом по сертификации ООО ИЦ «Оптикэнерго». Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3Б, стр.1.

Тел +7 (834) 248-27-69, e-mail: [info@icopticenergo.ru](mailto:info@icopticenergo.ru).

**Использование самого качественного кабеля/провода не освобождает от необходимости применения систем защиты (автоматические выключатели, УЗО, заземления, ограждения и т.д.) и соблюдения правил монтажа и эксплуатации.**